

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.стр.1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТВ 10-01

Топливо Высоковязкое вид 1

Нормативный документ	СТО 66837716-009-2017 с изм.№1
Дата отбора пробы	1 октября 2021 г.
Дата испытания	1 октября 2021 г.

Место отбора пробы: РВС 5.4

Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-009-2017 с изм.№1	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, более, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	2,2	2,36
2	Температура вспышки в открытом тигле, более Вид 1, °С Вид 2, °С Вид 3, °С Вид 4, °С	ГОСТ 4333-2014	80 90 100 110	82
3	Внешний вид	СТО 66837716-009-2017 с изм.№1 (п.7.3)	От жёлтого до чёрного	Жёлтая жидкость

Место проведения испытаний	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Заключение лаборатории	Соответствует СТО 66837716-009-2017 с изм.№1

Дата проведения испытаний 01.10.2021

Паспорт выдал Гришкина Е.Н.



Handwritten signature of E.N. Grishkina

